



**A.S.L. NO**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Novara

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

Prot. attribuito dal sistema informatizzato e indicato nella segnatura di accompagnamento alla PEC

Risposta a nota n. del

Oggetto: Edilizia - **Parere igienico-sanitario su istanza di permesso di costruire**

COMUNE DI VICOLUNGO  
Prot. n° 3279  
- 3 SET 2018  
Risp. ....  
Cat. .... Cl. ....

Sportello Unico Attività Produttive di  
**VICOLUNGO**

Pratica edilizia 02217150032-21032018-1731 - SUAP 5358 del Comune di Vicolungo

**Richiedente: Magni Stefano Società Agricola Semplice**

Oggetto dell'intervento: realizzazione locale vendita prodotti agricoli

Sede dell'intervento: Via per Recetto 21

Esaminati gli elaborati allegati all'istanza, ed acquisito il parere del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL di Novara, si esprime parere **FAVOREVOLE al rilascio del permesso di costruire oggetto della richiesta**, riportando sull'atto di concessione le seguenti prescrizioni:

- Il lavello a doppia vasca presente nell'antibagno del servizio igienico del personale dovrà essere utilizzato solo per il lavaggio delle mani; non ne è consentito l'utilizzo per attività di preparazione o confezionamento alimenti;
- Gli armadietti presenti nell'antibagno del servizio igienico del personale non devono essere separati da tenda, poiché già collocati in locale idoneo;
- L'antibagno del secondo servizio igienico risulta essere un passaggio incongruo per l'approvvigionamento delle derrate alimentari verso il deposito e verso l'area di vendita; sarà necessario individuare una nuova soluzione progettuale che eviti tale promiscuità di passaggio; si fa presente anche che la realizzazione del secondo bagno per il pubblico non è necessaria per la tipologia di attività svolta: il bagno quindi potrà anche non essere realizzato;
- i servizi igienici, che hanno apertura diretta verso l'esterno di superficie inferiore a 0,5 mq, dovranno essere dotati di impianto di aspirazione meccanica in grado di ricambiare almeno 5 volumi d'aria/ora e di doppia canna di ventilazione come previsto dall'art. 18 della Legge 166/75;
- dovrà essere garantito approvvigionamento di acqua potabile dall'acquedotto comunale;
- lo smaltimento delle acque reflue dovrà essere realizzato, e successivamente autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



[www.regione.piemonte.it/](http://www.regione.piemonte.it/)

Azienda Sanitaria Locale NO – TRATTA LA PRATICA: Dott. Edoardo MOIA

S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA - DIRETTORE DR. ANIELLO ESPOSITO  
SEDE DI NOVARA – VIALE ROMA 7 – TEL. 0321.374304 – FAX 0321.374307 - E-MAIL: [sisp.nov@asl.novara.it](mailto:sisp.nov@asl.novara.it)



**A.S.L. NO**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Novara

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

**IL DIRIGENTE MEDICO della  
Struttura Semplice  
“Sorveglianza e Controllo Ambienti di Vita”  
- Dott. Edoardo MOIA -**

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  
e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



[www.regione.piemonte.it/](http://www.regione.piemonte.it/)

Azienda Sanitaria Locale NO – TRATTA LA PRATICA: Dott. Edoardo MOIA

S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA - DIRETTORE DR. ANIELLO ESPOSITO  
SEDE DI NOVARA – VIALE ROMA 7 – TEL. 0321.374304 – FAX 0321.374307 - E-MAIL: [sisp.nov@asl.novara.it](mailto:sisp.nov@asl.novara.it)